

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1	2	3
1.	Не в полной мере осуществлены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования, отсутствуют программы развития территории поселения по обеспечению пожарной безопасности.	п.2 п.3 ст.63 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
2.	Не в полной мере проводится пропаганда в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний (отсутствует документация о пропаганде (журналы, приказы, постановления, листовки и.т.д.);	п.8 ст.63 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
3.	В с. Красный Яр не произведена уборка мусора (сухой травы). Границы уборки территорий определяются границами земельного участка на основании кадастрового или межевого плана.	п. 17(1) Постановления правительства от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» правила противопожарного режима в Российской Федерации.
4.	В с. Красный Яр в период со дня схода снежного покрова, органом местного самоуправления, не обеспечена очистка от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером территории, прилегающей к лесу,	72(3). Постановления правительства от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» правила противопожарного режима в Российской Федерации.

Лицами, допустившими нарушения, являются: юридическое лицо: Администрация Красноярского сельского поселения;

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Прилагаемые к акту документы: распоряжение управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Томской области о проведении плановой выездной проверки № 27 от 17.04.2018; предписание об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности № 27/1/1 от 15.05.2018; копии протокола об административном правонарушении

Подписи лиц, проводивших проверку: _____

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Богомин Андрей Николаевич
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«15» 05 2018 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)